

**תעודת בדיקה מס' 9513212799**  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : מטלפרס יצוא (1982) בע"מ.  
מענו : רח' המלאכה 4, אזור התעשייה, בת ים 59592.  
תאריך ההזמנה : 06.07.2015.  
**הדוגמאות נבחרו על-ידי בא כח המכון**  
ונתקבלו במכון בתאריכים : 05.08.2015, 17.08.2015 ו- 22.11.2015.

**בדיקה של**

דלתות אש דו כנפיות, מדגם : "מזוגות" (PYROBEL 16/EI 30),  
שכינויין : דלת אש 1/2 שעה, (1/2 / 1/2 / 1/2),  
מתוצרת : מטלפרס יצוא (1982) בע"מ.  
הדלת מתוארת ב- 8 השרטוטים מתאריך 14.10.2015, שנמסרו ע"י היצרן והמצויים בתיק השרטוטים שבמעבדתנו.

**מהות הבדיקה: לפי בקשת המזמין**

לבדוק את התאמת דלתות האש הנייל לדרישות התקן הישראלי ת"י 1212 חלק 1: "מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן : דלתות אש טובבות" (ממאי 2003 וגיליון תיקון מס' 4 מספטמבר 2012).

מסמך זה מתייחס רק לפריטים שנבדקו ופרטיהם מופיעים במסמך זה ואין לייחסו לפריטים אחרים

תעודה זו מכילה דף אחד, ואין להשתמש בה אלא במלואה.

**1. סיכום**

דלת האש הנייל מתאימה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1212 חלק 1, עבור דלת שסיווגה : (1/2 / 1/2 / 1/2) וכינוייה : דלת אש 1/2 שעה.  
הדלת נבדקה 50,000 מחזורי תפעול.

**2. פללי**

- 2.1 בדיקת דלת האש הנייל בוצעה עפ"י בקשת המזמין ובדיקתה בהתאם לדרישות ת"י 1212 חלק 1.
- 2.2 בדיקת התפעול לדלת אש זו, בוצעה במעבדתנו בהיותה מותקנת בתוך מסגרת פלדה קשיחה, כנדרש בתקן.

**הערות:**

- א. בדיקת עמידות אש בוצעה ע"י ענף אש במכון התקנים הישראלי (תעודות בדיקה מספר 9511200129 ו- 9511200129) ונמצאה מתאימה לדרישות.
- ב. לא נבדק סעיף 5.4 – תפעול מכני. (נדרש ויק עפ"י בקשת המזמין).
- ג. פירוט ממצאי הבדיקה שמור ברשימת התיוג 3-1212 המוצמדת עם טיוטת תעודה זו במעבדתנו.

**מסמך זה אינו מהווה היתר לסימון המוצר בתו תקן**

שם הבדוק: ישראל סביץ  
ענף עץ, חלונות ומערכות מיגון

דודו וארום  
ראש מזור חלונות ומערכות מיגון  
תאריך החתימה: 23/5/2016

סל, 11 מאי 2016  
ג' אייר, תשע"ו

טופס (אתר – פרטית חיובית, 17/05/12, מהדורה ב')