

תעודת בדיקה מס' 9513212799
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מטלפרס יצוא (1982) בע"מ.
מענו : רח' המלאכה 4, אזור התעשיה, בת ים 59592.
תאריך ההזמנה : 06.07.2015.
הדוגמאות נבחרו על-ידי בא כח המכון
ונתקבלו במכון בתאריכים : 05.08.2015, 17.08.2015 ו- 22.11.2015.

בדיקה של

דלתות אש זו כנפיות, מדגם : "מזוגגות" (PYROBEL 16/EI 30),
שכינויין : דלת אש $\frac{1}{2}$ שעה, ($\frac{1}{2}$ / $\frac{1}{2}$ / $\frac{1}{2}$),
מתוצרת : מטלפרס יצוא (1982) בע"מ.
הדלת מתוארת ב- 8 השרטוטים מתאריך 14.10.2015, שנמסרו ע"י היצרן והמצויים בתיק
השרטוטים שבמעבדתנו.

מהות הבדיקה: לפי בקשת המזמין

לבדוק את התאמת דלתות האש הנ"ל לדרישות התקן הישראלי ת"י 1212 חלק 1 : "מכללי דלתות אש
ומכללי דלתות עשן : דלתות אש סובבות" (ממאי 2003 וגיליון תיקון מס' 4 מספטמבר 2012).

תעודה זו מכילה דף אחד , ואין להשתמש בה אלא במלואה.	מסמך זה מתייחס רק לפריטים שנבדקו ופריטים מופיעים במסמך זה ואין לייחסו לפריטים אחרים
---	--

1. סיכום

דלת האש הנ"ל מתאימה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1212 חלק 1, עבור דלת שסיווגה :
($\frac{1}{2}$ / $\frac{1}{2}$ / $\frac{1}{2}$) וכינוייה : דלת אש $\frac{1}{2}$ שעה.
הדלת נבדקה 50,000 מחזורי תפעול.

2. פללי

- 2.1 בדיקת דלת האש הנ"ל בוצעה עפ"י בקשת המזמין ובדיקתה בהתאם לדרישות ת"י 1212 חלק 1.
- 2.2 בדיקת התפעול לדלת אש זו, בוצעה במעבדתנו בהיותה מותקנת בתוך מסגרת פלדה קשיחה, כנדרש בתקן.

הערות:

- א. בדיקת עמידות אש בוצעה ע"י ענף אש במכון התקנים הישראלי (תעודות בדיקה מספר 9511200129 ו- 9511200129) ונמצאה מתאימה לדרישות.
- ב. לא נבדק סעיף 5.4 – תפעול מכני. (נדרש ו"ק עפ"י בקשת המזמין).
- ג. פירוט ממצאי הבדיקה שמור ברשימת התיג 3-1212 המוצמדת עם טיוטת תעודה זו במעבדתנו.

מסמך זה אינו מהווה היתר לסימון המוצר בתו תקן

שם הבדוק : ישראל סביץ
ענף עץ, חלונות ומערכות מיגון

דודו וארום
ראש מדור חלונות ומערכות מיגון
תאריך החתימה : 23/5/2016

סל, 11 מאי 2016
גי אייר, תשע"ו

טופס (אתר – פרטית חובית, 17/05/12, מהדורה ב')