



תעודת בדיקה מס' 1/9311907626
 בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953
 תעודה זו באה במקום ומבטלת תעודה 9311907626

פרטי ההזמנה

שם המוזמן : מי השרון טכנולוגיות (1996) בע"מ
 מענו : סימטת התבור א.ת סגולה פיית ת.ד 4808
 תאריך ההזמנה : 26/05/2013

תאור המוצר

אלמנט מזוגג בזכוכית 13'11:CHNOFLAM מ"מ במסגרת גנשן מותקנים בקיר בלוקים איטונג

פרטי הנטילה

הזוגמה ניטלה בתאריך : 20/05/13
 הדוגמה נבחרה ע"י בא כח : המזמין
 מקום הנטילה : מפעל הלקוח

מהות הבדיקה

עמידות באש של אלמנטי בניין לפי ת"י 931 חלק 3 מאפריל 2005
 "עמידות אש של אלמנטי בניין : " שיטות בדיקה של אלמנטים מזוגגים".

תעודה זו מכילה 24 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק
--	--

א. מסקנות

1) עמידות האש של מוחיצת הזכוכית הנייל ללא בידוד נקבעה כדלקמן :
 איבוד שלמות 129 דקות
 טבלת קרינה ראה דף מס' 21

(פרטים ראה בגוף התעודה)

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותם : ז"ר דיכרדו גורה
 תפקידו : ראש ענף אש

שם החותם : סרגיי מליקוב
 תפקידו : מוזנדס בדיק

19/06/2013

מטלפרסט יצוא (1982) בע"מ
 רח' המלאכה 4
 א.ת. בית-ים
 ח.פ. 510915887