

היתר מספר 94989 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

מטלפרס יצוא (1982) בע"מ

המלאכה 4, אזור תעשיה, בת ים, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1212 חלק 1 מהדורה מאי 2003 ג"ת 1, 2, 3, 4, 5

דגמים:

1. דלת אש חד/דו אגפית "מזוגגת".
מדגם: "METAL GUARD 20" EI 30 EL, שכינוייה:
דלת אש 1/2 שעה (1/2 / 1/2 / 1/2), מידות מלבן מירביות:
רוחב: 2400 מ"מ, גובה: 2600 מ"מ. מידות מירביות אגף
פעיל: רוחב: 1135 מ"מ, גובה: 2532 מ"מ.

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2020


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 510915887

תחילת תוקף היתר: 18/02/2020

עמוד 1 מתוך 1



מכון התקנים הישראלי
חיים לבטן 42, תל-אביב