



עמוד 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מס': 9413220081/1

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תעודת בדיקה זאת מחליפה את תעודה מס': 9413220081, ובאה במקומה.

פרטי ההזמנה:
 שם המזמין: מטלפרס יצוא בע"מ
 מעונו: רח' המלאכה 4, בת-ים.
 תאריך ההזמנה: 03.11.2014

תיאור המוצר:
 דגם: LC1250
 מפוח צירי לפינוי עשן - יישום: למאגר עשן או לא למאגר עשן, דו תכליתי להתקנה אופקית או אנכית.
 סיווג: F-250
 היצרן: מטלפרס יצוא בע"מ
 ארץ ייצור: ישראל

פרטי הנטילה:
 המדגם ניטל בתאריך: 04.12.2014 הנוטל: בא כח המזמין
 גודל המדגם: 1
 תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם: 1 מתוך 1.

מהות הבדיקה:
 התאמה לדרישות ת"י 1001 חלק 7 - בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן- מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום מתאריך דצמבר 2011.

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין ממכס

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שבבדק

תעודה זו מכילה 5 דפים + 3- נספחים ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות - בדיקה חלקית:
 המוצר מתאים לדרישת התקן שלהתאמתו הוא נבדק. הערות:
 1. הבדיקה בוצעה לבקשת המזמין במתקן בדיקה בתנור אצל פח תעש.
 2. מפוח צירי- המנוע במפוח בעל הנעה ישירה נמצא בזרם האוויר החם.
 3. תעודה זאת מתייחסת למוצר הנבדק הנ"ל בלבד, ואינה מתייחסת לטיב הייצור השוטף או לכמות כלשהיא.
 4. לבקשת המזמין נבדק המפוח בטמפרטורה של 250 מעלות למשך 120 דקות.
 5. תעודה זו חלה על הדגמים הבאים:
 6. LC1500, LC1400, LC1125, LC1250

שם החותם: שמש יהודה
 תפקידו: ראש מדור מערכות בטיחות אנרגיה (חום)
 תאריך החתימה: *M/3/14*
 תאריך הדפסה מקורי: 10/03/2015

שם החותם: עידו כהן
 תפקידו: מהנדס בודק
 תאריך החתימה: *10/3/15*

ניידר כהן
 מהנדס בודק (חום)
 המעבדה למכניקה והידרוליקה
 מכון התקנים הישראלי
 10/3/15

עמוד 1 מתוך 7

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן