

דין וחשבון בדיקה מס' 8713237335

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מטלפרס יצוא (1982) בע"מ
 מעונו : רח' המלאכה 4, אזור התעשייה, בת-ים 59592
 תאריך ההזמנה : 15/10/2007
 הדוגמא נבחרה על ידי בא כוח : המזמין

בדיקה של

מפוח להוצאת עשן SMOKE VENT 560, בית המפוח עשוי פח מגולוון.

מהות הבדיקה

פעולת המפוח בטמפרטורה של 250°C במשך שעתיים, כולל מנוע.

דו"ח זה מכיל דף אחד + 2 נספחים ואין להשתמש בו אלא במלואו	דו"ח זה מתייחס לדוגמא שנבדקה בלבד ואין ליחסה לדוגמאות אחרות של אותו מוצר
--	--

סיכום

ליחידת המפוח פעלה שעתיים בטמפרטורה של 250°C ללא תקלות.
 לא נתגלו ליקויים.

הערות :

1. הבדיקה בוצעה בתנור הנמצא במפעל עפ"י בקשת המזמין.
2. דו"ח זה דן במוצר הנבדק בלבד ואינו דן בטיב הייצור השוטף או בכמות כלשהי.
3. המפוח נבדק עם מנוע 3 כ"ס, מס' סידורי 7011946.
4. הדו"ח דן בפעולת המפוח ב- 250°C במשך שעתיים בלבד ולא מתייחס לדרישות מבנה, דרישות מנוע ודרישות אחרות החלות על המפוח, רכיביו ומערכת ההנעה.

מסימך זה איננו היתר לסימון המוצר בתו תקן

שם החותם : שם-טוב לוי
 ראש מדור מערכות גז
 המעבדה למכניקה והידרוליקה
 תאריך חתימה : 18/11/07

שם הבדק : ישראל ורצ'יק
 מדור מערכות גז
 המעבדה למכניקה והידרוליקה
 תאריך חתימה : 11/11/07