

דין וחשבון בדיקה מס' 8713238223

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מטלפרס יצוא (1982) בע"מ
מעונו : רח' המלאכה 4, אזור התעשייה, בת-ים 59592
תאריך ההזמנה : 15/10/2007
הדוגמא נבחרה על ידי בא כוח : המזמין

בדיקה של

מפוח להוצאת עשן SMOKE VENT 630, בית המפוח הינו מסוג MP - בית מפוח מושתק.

מהות הבדיקה

פעולת המפוח בטמפרטורה של 250°C במשך שתיים, כולל מנוע.

דו"ח זה מכיל דף אחד + 2 נספחים ואין להשתמש בו אלא במלואו
דו"ח זה מתייחס לדוגמא שנבדקה בלבד ואין ליחסה לדוגמאות אחרות של אותו מוצר

סיכום

יחידת המפוח פעלה שתיים בטמפרטורה של 250°C ללא תקלות.
לא נתגלו ליקויים.

הערות :

1. הבדיקה בוצעה בתנור הנמצא במפעל על פי בקשת המזמין.
2. דו"ח זה דן במוצר הנבדק בלבד ואינו דן בטיב הייצור השוטף או בכמות כלשהי.
3. המפוח נבדק עם מנוע 1 כ"ס, מס' סידורי 7081491.
4. הדו"ח דן בפעולת המפוח ב- 250°C במשך שתיים בלבד ולא מתייחס לדרישות מבנה, דרישות מנוע ודרישות אחרות החלות על המפוח, רכיביו ומערכת ההנעה.

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

שם החותם : שם-טוב לוי
ראש מדור מערכות גז
המעבדה למכניקה והידרוליקה
תאריך חתימה : 12/11/07

שם הבדק : ישראל ורציק
מדור מערכות גז
המעבדה למכניקה והידרוליקה
תאריך חתימה : 11/11/07