

דו"ח בדיקה מספר 9613208619

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מטלפרס יצוא (1982) בע"מ
מענו : המלאכה 4 בת ים 59112
תאריך ההזמנה : 16/05/02

תאור המוצר

מערכת שליטה לחום ולעשן
הדגם הנבדק : NE-315
יצרן : מטלפרס יצוא (1982) בע"מ
ארץ יצור : ישראל

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 16/04/04
כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1001 חלק 7 - בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן - מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום, מדצמבר 2011

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפרויט שנבדק.

מסמך זה מכיל 6 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

נא לחתום על ההזמנה ולהחזיר לפקס: 03-6461027
בדיקה בפועל בתנור בפח תעש ראה תעודה - 9613203811
מפוח צנטרפוגלי לפינוי עשן בזרם האוויר החם.
מנוע W22 TEEC F-250 WEG נמצא באוויר החם מסידרת -
תעודה זאת מתייחסת למוצר הנבדק הנ"ל בלבד, ואינה
מתייחסת לטיב היצור השוטף או לכמות כלשהיא.
לבקשת המזמין נבדק המפוח בטמפרטורה של 250 מעלות
למשך 120 דקות.
דגם המפוח שנבדק : NE-315
יחול על דגמים נוספים:
NE-280, 315, 355, 400

2016/05/05

תאריך הפקת דוח



עידו כהן תפקיד מהנדס בודק
יהודה שמש תפקיד ראש מדון

שם הבודק:
שם המאשר: