

דו"ח בדיקה מספר 9613208621

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מטלפרס יצוא (1982) בע"מ
מענו : המלאכה 4 בת ים 59112
תאריך ההזמנה : 16/05/02

תאור המוצר

מערכת שליטה לחום ולעשן
הדגם הנבדק : NE-560
יצרן : מטלפרס יצוא (1982) בע"מ
ארץ יצור : ישראל

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 16/04/06 הנוטל : בא כח המכון
כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1001 חלק 7 - בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן - מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום, מדצמבר 2011

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 6 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

בדיקה בפועל בתנור בפיח תעש ראה תעודה- 9613207605
מפוח צנטרפוגלי לפינוי עשן בזרם האוויר החם.
מנוע WEG F-250 נמצא באוויר החם מסידרת- W22 TEEC
תעודה זאת מתייחסת למוצר הנבדק הנ"ל בלבד, ואינה
מתייחסת לטיב היצור השוטף או לכמות כלשהיא.
לבקשת המזמין נבדק המפוח בטמפרטורה של 250 מעלות
למשך 120 דקות.
דגם המפוח שנבדק: NE-560
יחול על דגמים נוספים:
NE-450, 500, 560, 630, 710

2016/05/05

תאריך הפקת דוח



עידו כהן תפקיד מהנדס בודק
יהודה שמש תפקיד ראש מדון

שם הבודק:
שם המאשר: